


Agence de Blangy  
 ZI rue du manoir  
 76340 Blangy sur Bresle  
 Tél : 02 32 97 42 61  
 Fax : 02 32 97 02 67  
 Siret Etab. :452 578 941 00059



**Lhotelier**  
 E A U



# FACTURE

<b>Références Facture :</b> N° : 19350612 Date : 31/05/2019 Code TIERS : CCI76007	<b>Adresse du chantier :</b> STATION RELEVAGE - BOOS	<b>Coordonnées de Facturation :</b> ASL ALLEE C. LINDBE 648 RUE DE LA PEPINIERE  76190 STE MARIE DES CHAMPS
<b>N° de chantier :</b> C35110009	<b>Références du chantier :</b>	
<b>N° de Commande :</b> -- / /		

Récapitulatif des Postes				
	Quantité	Unité	Prix unitaire	Montant
Entretien d'une station de relevage	1.000	FOR	420.00	420.00

Allée Lindberg à Boos

Montant HT	420,00
TVA 20 %	84,00
Total TTC	504,00
Acompte :	
Net à Payer	504,00

CINQ CENT QUATRE EURO

Réglement par : Virement magnétique  
 Echéance du : 15/07/2019

Nom Banque : CIC LILLE GRANDES ENTREPRISES  
 Numéro de compte : 30027 | 17218 | 00064893101 | 73 | CIC LILLE GRANDES ENTREPR

Conditions Générales de Vente au verso  
 Extrait des Conditions Générales de Vente : Aucun escompte pour règlement anticipé - Pénalités de retard : 3 fois le taux d'intérêt légal - Tout professionnel en situation de retard de paiement sera de plein droit redevable d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à hauteur de 40 euros.  
 Siège social Zone Industrielle - Rue du Manoir - CS 80078 76340 BLANGY-SUR-BRESLE, S.A.S au capital de 300 000 € RCS Dieppe 452 578 941 00059 - Code APE 3700 Z - FR 93 452 578 941



A l'attention de,  
ASL ALLE CHARLES  
LINDBERGH  
648 Rue de la Pépinière  
76190 SAINTE MARIE DES CHAMPS

*Blangy sur Bresle, le 30/11/2018*

Identification de l'affaire : S-18-102-EX

Objet : Entretien de la station de relevage allée Charles Lindbergh

*Affaire suivie par Samuel DUMONT*

**Entretien d'une station de  
relevage**

Entreprise Hydra  
Agence: Z.I rue du Manoir - 76340 Blangy-sur-Bresle  
Tel: 02 32 97 42 61 | Fax: 02 32 97 02 67 | [www.lhotelier-ikos.fr](http://www.lhotelier-ikos.fr)  
Siège Social: Z.I rue du Manoir - 76340 Blangy-sur-Bresle  
Tel: 02 32 97 42 61 | Fax: 02 32 97 02 67 | [www.lhotelier-ikos.fr](http://www.lhotelier-ikos.fr)



Identification de l'affaire : S-18-102-EX

Objet : Entretien de la station de relevage allée Charles Lindbergh

Poste	INTITULES GENERAUX	Quantité	Prix unitaire	MONTANT HT
1	Prestation comprenant : - Nettoyage de la bache par hydrocurage dynamique - Evacuation des sous-produits de curage vers filière agréée - Contrôle des équipements - Contrôle et nettoyage des poires de niveau - Contrôle de bon fonctionnement des clapets - Contrôle de bon fonctionnement et manœuvre complète de vannes (si situées hors atmosphère confiné)	2 U/an	420,00 €	840,00 €

TOTAL HT	840,00 € HT
TVA (20%)	168,00 €
TOTAL TTC	1 008,00 € TTC


Conditions générales :

- Le présent devis sera valable pendant 3 mois à compter de sa date d'édition (voir date ci-dessus) ;
- Règlement des factures à 45 JFM de la date d'édition des factures ;
- N° TVA intracommunautaire = FR 93 452 573 941 ;

Bon pour accord Client

Visa Hydra

*Bon pour accord*  
*Le 10/04/18*



*[Signature]*  
*Le Président de l'ASL*  
*C. GIRAUD*

NOM DU SITE	Station de relevage Allée LINDBERGH à BOOS
REFERENCE POSTE	

Date d'intervention	15-avr-19
---------------------	-----------

NATURE DE L'EFFLUENT	Eau potable	Eaux usées	Eau Pluviale
		X	
NATURE DE L'INTERVENTION	Exploitation	Dépannage	Curage
	X		X

	Conforme	Non conforme	Action réalisée	Action à prévoir
OUVERTURE TRAPPE ET SYSTÈME DE VEROUILLAGE	X			cadenas peu accessible
PROPRETE DES POIRES ET SONDES		X	nettoyage des poires	
PROPRETE PANIER DEGRILLEUR	X		vidange préventive par le camion cureur	
PROPRETE DU POSTE	X		vidange et nettoyage du poste	
CONTRÔLE ETAT ET ACCESSIBILITE DU POSTE	X			
CONTRÔLE INTEGRITE CABLAGE ELECTRIQUE	X			
CONTRÔLE ACCROCHAGE ET TENSION CHAINE DE LEVAGE				
SIMULATION DE FONCTIONNEMENT POMPE	X			
SIMULATION DU DEFAUT ( si télégestion)				
CONFORMITE REGLEMENTAIRE ARMOIRE ELECTRIQUE				

	Temps de fonctionnement depuis dernier relevé	Action à prévoir
TEMPS DE FONCTIONNEMENT POMPE P1		
TEMPS DE FONCTIONNEMENT POMPE P2		

	Relevé	Conforme Ampérage de fonctionnement
INTENSITE POMPE P1		Oui
INTENSITE POMPE P2		Oui

Bilan de l'intervention	
COMMENTAIRES:	<i>Bon état général de l'installation</i>
ACTIONS A PREVOIR:	

Technicien/ vérificateur	
Nom:	Jean-François DANEL

Responsable Exploitation	
Nom:	Marie GOURGUES
Visa:	