

Boos, le 17-10-2018

Objet : Avancement

Présents : V. Roussel, Serge Dugrand-Placitre

POINT SUR RESERVES DU 21-09-2018

- Changement porte intérieures et serrure adaptées : fait
- Dalle faux plafond Wc Femme fait

- Refaire revêtement escalier + dalle entrée détériorés pendant travaux en attente du déménagement
- DOE installation Techniques à lister et à pointer par AUDITECH

Autres points à finaliser :

Sol bureau

- Finir les plinthes avec clous qui dépassent : gommettes rouge

Electricité/volta :

Globalement : réglage des éclairages et détection :

Voir Tempo...et détection ...

Bureau ADV : se coupe alors que c'est relativement sombre

Bureau VRO idem :

Mise en service Alarme intrusion avec RTC et délestage SIM

Formation sur contrôle accès, fourniture un paquet de badge. => quel type (urgent 3 arrivées prévues) => formation à prévoir semaine prochaine avec un paquet de badges (x 30).

⇒ A prévoir semaine 43/44 sauf le 22-10, 23-10 matin, 25-10 après midi.

BORNE WIFI ??? x 6 pas demandé par Auditech => ce qui avait été formulée : 6 cablage de bornes wifi (tableau excel des prises RJ).

Sonnette logistique : Réglage sonnette voir si MLE a trouvé

Amélioration Eclairage en production : à voir à part avec Volta... déplacement de Dalles éclairage dans le dos des postes de travail...

⇒ Intervention à prévoir semaine 43/44

Pour mémoire, Vidéophone prévu sur le portail chiffré (1800 € environ) supprimé.